

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 9535

Gruppe 291	Diverse Bauteile	
Gesuchsteller	Hauser Feuerschutz AG Sonnmattweg 6 5000 Aarau Schweiz	
Hersteller	Dufaylite Dev. Ltd St. Neots Great Britain	
Produkt	FIREBLOCK ULTRA	
Beschrieb	Lüftungs- und Wandeinsatz, bei Temperaturen über 100°C aufschäumend	
Anwendung	Anwendung nicht anstelle von feuerpol. geforderten Brandschutzklappen und nur mit Genehmigung der zuständigen kantonalen Feuerpolizei	
Unterlagen	Warrington Fire, London: Prüfbericht '62390' (28.11.1994)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: F 90	
Gültigkeitsdauer	31.12.2016	
Ausstelldatum	07.07.2011	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	20.07.2006	

*U. Binz*

Binz

*J. Rapp*

Rappo

